



Serie	GS-H-RI
Produkt	Raumluftechnische Geräte
Hersteller	MultiCross GmbH Ostermayerstr. 54 • 46446 Emmerich am Rhein Germany • Telefon +49 (0)2822 9769216 Telefax +49 (0)2845 9769220 E-Mail info@MultiCross.de Internet www.MultiCross.de
Europäische Normen	EN 16798-3:2017-11
Deutsche Normen	VDI 3803 Blatt 1: 2020-05 VDI 6022 Blatt 1:2018-01
Österreichische Normen	ÖNORM H 6021:2016 08
Schweizer Richtlinien	SWKI VA104-01
Prüfungsort (Werk)	MultiCross GmbH Ostermayerstr. 54, 46446 Emmerich am Rhein, Germany

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk geprüft, sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet. Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.



Emmerich am Rhein, 21.04.2020

Ort, Datum

Frank Reimann
Geschäftsführer MultiCross GmbH

Tim Kraus
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktmanagement